

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

по АО "УСК" за 2024 г.

№	Дата отключения	Время отключения	Наименован МРЭС	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Время включения	Время простоя	Потребители
ЯНВАРЬ										
1	07.01.2024	13-45	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Новоспасская	КТП-43 повреждение разрядника фаза А	07.01.2024	14-04	19 мин.	АТС, 3 котельных, 2 КНС, школа, спортшкола, д/с, водокачка, 2 б/с
2	11.01.2024	13-19	1	Ульяновского р-на	яч.11 ПС Ишеевка	включена после осмотра	11.01.2024	13-45	26 мин.	население
3	16.01.2024	10-42	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №2 от РП-2	ТО. РПВ - успешно.	16.01.2024	10-55	13 мин	ЦРБ, водозабор, щкола, население.
4	16.01.2024	22-10	3	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	обрыв вязки, падение провода на траверсу у д.52 по ул.Ленина, сильный ветер	17.01.2024	1-15	3ч.05мин	МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, д/с(+котельная)
5	16.01.2024	0-00	5	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	РПВ, сильный ветер	17.01.2024	0-27	27 мин	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных ж/д вокзал, РОВД
6	22.01.2024	9-05	5	г.Барыш	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-43	при осмотре обнаружена ветка на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2	22.01.2024	9-40	35мин.	22.01.2024
ФЕВРАЛЬ										
7	07.02.2024	05-46	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Сенгилей-город	РПВ - успешно	07.02.2024	05-48	2 мин	Котельная 2 шт, насосная, техникум, база РЭС, население.
8	19.02.2024	13-30 откл-и		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	контроль изоляции. При осмотре обнаружен поврежденный изолятор опора №60	19.02.2024	15-08 вкл-и до РК-23/4 17-05 все вкл.	1ч.38мин 3ч.35мин.	Население, детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
9	25.02.2024	10-25	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики	Падение ветки дерева в пролёте оп. 135-136	25.02.2024	11-32	1ч 7 мин	КНС, б/с, котельная, население.
10	25.02.2024	15-15	5	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10кВ №9 ПС Должниково	падение березы на ф.В в пролёте оп.84-85	25.02.2024	17-50 запитана от ВЛ-10кВ №14 ПС Б. Сызган	2ч 35 мин	д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с

11	26.02.2024	16-09	5	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10кВ №9 ТПС Должниково	МТЗ. Аварийное откл.	26.02.2024	16-40 запитана от ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган без ТП-21 17-05 ТП-21 вкл. в работу	31 мин 56 мин.	д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с
12	26.02.2024	16-09	5	Б.Сызганского р-на	ВЛ -10 кВ №14 ПС Б. Сызган	Аварийное откл.	26.02.2024	16-40	31 мин	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа, котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат, 7 местн. котельных
МАРТ										
13	20.03.2024	13-33	5	РЭС г. Барыш	ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-28	Сработали ПН-400А ф.А,В. ПК-10кВ ф.А в рез-те схлеста проводов от оп. 4/3 до ввода в дом по ул. Радищева д.91 из-за схода снега с крыши при уборке УК Шафигулина	20.03.2024	14-14	41 мин	Население
14	20.03.2024	14-58	5	РЭС г. Барыш	КЛ-0.4кВ №3 от ТП-28	Сработали ПН-250А ф.А,В,С. Причина откл не обнаружена.	20.03.2024	15-56	58 мин	МКД 2-ух этажный
15	27.03.2024	8-18 отключили		Майнского р-на	яч.4 ПС Майна	К.И. на КТП-2 сработали 2 ПК-10, 2 РВО-10 фазы В,С	27.03.2024	9-30	1ч.12мин.	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
16	27.03.2024	16-41	1	Ульяновского р-на	яч.11 ПС Ишеевка	обрыв шлейфа РТП -32 фаза В	27.03.2024	19-08	2ч.27мин.	население
АПРЕЛЬ										
17	11.04.2024	15-25		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Сурская	Разрушение шлейфа ф.В,С на РС-6 оп. №51 ВЛ-10кВ, разрушение грозорозрядника ф.С КТП-10	11.04.2024	19-40	4ч 15мин	население, д/с, центр ветеринарии, МЧС, МВД, котельная, адм-ция МО

18	15.04.2024	11-48	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	РПВ-успешно. ЗТП-19 сработали ПК-10 кВ - 2 шт.	15.04.2024	11-58	10мин.	котельная, школа, д/с
19	23.04.2024	05-20	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ - успешно	23.04.2024	05-28	8 мин	Население, школа, квартальная котельная, адм-ция района, суд, ГАИ, скважина, следственный комитет, РОВД, Росгвардия, б/с
20	23.04.2024	06-53	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Ключики	РПВ - успешно	23.04.2024	07-06	13 мин	Водокачки 3 шт, население
21	23.04.2024	06-53	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Ключики	повреждение на потредительской ТП-6203	23.04.2024	8-04 вкл. до РС-11 9-20 все вкл.	2ч.27мин.	б/с, школа, котельная, кот. РОВД, 4 водокачки, Росгвардия, судебный департамент, УФСИН, КНС
22	23.04.2024	9-33	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №37 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ - успешно	23.04.2024	9-35	2мин.	МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, д/с(+котельная)
МАЙ										
23	03.05.2024	12-40	5	г. Барыш	ВЛ-0,4 кВ №14 от ТП-28	Падение березы на провода в пролёте оп. 14/10-14/11. Выгнуло траверсы, наклонило	03.05.2024	17-34	4ч 54 мин	население
24	03.05.2024	12-54	5	г. Барыш	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-18	Падение ветки дерева на опору № 3/1/11(ввод в дом). Вырвало два крюка.	03.05.2024	14-05	1ч 11 мин	население
25	03.05.2024	14-30	5	г. Барыш	ВЛ-0,4 кВ №7,8 от ТП-10	Падение ветки дерева на совместную подвязку 0.4кВ в пролёте опор № 8/1-7/1 и 8/2-7/2. Выгнуло 3 траверсы,	03.05.2024	17-17	2ч 47 мин	население
26	05.05.2024	11-15	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики	Повреждение изолятора ф.А на опоре №56	05.05.2024	15-41	4ч 26 мин	Население, КНС, ветлечебница, б/с, судебный участок, судебные приставы
27	10.05.2024	13-38		Сурского р-на	яч.3 ПС Сурская	падение березы в пролете опор 180-181	10.05.2024	14-09	31 мин.	д/с, центр ветеринарии, МЧС, МВД, котельная, адм-ция МО,
ИЮНЬ										
28	02.06.2024	18-45	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы	МТЗ. Касание веток деревьев в пролете оп. №153-154 ВЛ-10 кВ	02.06.2024	21-02	2ч. 17мин	школа, квартальная котельная, адм-ция, скважина, РОВД, Росгвардия, б/с, население.

29	09.06.2024	08-00	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешкайма. ЗТП-№15 (ЦРБ) вкл. от яч. №17 ПС Вешкайма. ЗТП-27 Санаторий "Сосновый бор". ГКТП-№13А (котельная резерв) отключена.	ЗТП-15 (ЦРБ) РТП-15 пробой концевой муфты.	09.06.2024	8-10 вкл. ЗТП-27 Санаторий от яч. №17 ПС Вешкайма 14-16 вкл. полностью	10 мин. 6ч 16 мин	Котельная, ЦРБ, Санаторий "Сосновый бор"
30	11.06.2024	6-06	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Новочеремшанская	МТЗ. РПВ успешное.	11.06.2024	6-20	14 мин.	Население, 5 котельных, адм-ция, школа, 2 водонапорных башни, д/с
31	11.06.2024	20:55	3	РЭС Новомалыклинского района с. Новочеремшанск	ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4102	Неисправность автомата	11.06.2024	21:50	55 мин	население
32	14.06.2024	16:20	5	Вешкаймского района СУ Чуфарово	ВЛ 10 кВ №4 ПС Чуфарово	Грозовой фронт	14.06.2024	16:32	12 мин	котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС, население
33	17.06.2024	17:23	5	Барышского района	КВЛ 10 кВ №7 яч.№4 РП №2	Повреждение разрядника ф.В на ГКТП-46	17.06.2024	17-59	36 мин	б/с, население
34	17.06.2024	18:00	5	Барышского района	КВЛ 10 кВ №2 яч.№9 РП №2	Сработали РВО на оп.96, ф.А, В	17.06.2024	18:43	43 мин	3 скважины, б/с, котельная ЦРБ (резерв), ЦРБ, 4 котельных, школа, д/с, база Россети, население
35	17.06.2024	21-59	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Б.Нагаткино	Грозовой фронт. РПВ - успешно.	17.06.2024	22-45	46 мин	очистные, база РЭС, школа, д/с, администрация поселения, МФЦ,
36	19.06.2024	15-26		Сурского р-на	яч.3 ПС Сурская	РПВ, сильный ветер	19.06.2024	15-31	5 мин.	д/с, центр ветеринарии, МЧС, МВД, котельная, адм-ция МО,
37	23.06.2024	16-57	2	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	опора №100 слетел изолятор фазы В.	23.06.2024	18-00 до РО-2, 18-58 вкл. полностью.	1ч.03 мин. 2ч.01 мин.	2 местных котельных, 1 модульная котельная, база РЭС, прокуратура, центр хозобеспечения УМВД, 4 б/с, 2 школы, д/с
ИЮЛЬ										
38	05.07.2024	12-47	5	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	опора № 53 фаза "С" провод слетел с изолятора, лег на траверсу	05.07.2024	13-56	1ч.09мин.	котельная, офис врача, водозабор, 2 КНС, школа, д/с
39	06.07.2024	16:00		Майнского района СУ Тагай	ВЛ - 0,4 кВ №3 ТП №3	Падение дерева в пролете опор 16-17	06.07.2024	20-30	4ч 30 мин	население

40	07.07.2024	12-12		Сурского р-на	ВЛ-10 кВ №6 ПС Сурская	МТЗ. Падение дерева вне охранной зоны в пр. оп. №83-84 без повреждения ЛЭП	07.07.2024	13-13	1ч 01мин	Население, ЦРБ, школа, д/с, котельная
41	11.07.2024	4-40 отключили	1	Сенгилеевского района	яч.5 ПС Сенгилей-гор.	опора №76 нагрев ножей РС-3	11.07.2024	6-40	2 часа	административно-хозяйственный отдел МО, школа, нач.школа, техникум, д/с, судебный департамент (здание+котельная)
42	13.07.2024	7-55		Карсунского р-на	яч.8 ПС Языково	обрыв провода ВЛ-10 кВ опора №20	13.07.2024	10-06	2ч.11мин.	6 котельных, котельная школы, котельная больницы, водокачка, 5 скважины, КНС, очистные, 2 больницы, д/с, хлебзавод, адм-ция МО, школа, ДШИ
43	13.07.2024	12-25	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ПС Нaleyка	ТП-1 сработали 3 ПК-10	13.07.2024	13-48 без ТП-1,3. 14-05 вкл. ТП-3, 14-40 вкл. ТП-1	1ч.23мин. 1ч.40 мин. 2ч.15мин.	котельная, школа
44	15.07.2024	18-12	2	Павловского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Павловка	МТЗ. Разрушение разрядника РВО-10 кВ ф-А оп. №122	15.07.2024	20-07	1ч 55 мин	Население, КНС, насосная станция, 2 скважины, 4 котельных, школа, 2 д/с, военкомат ,прокуратура, 2 б/с, ОВД.
45	26.07.2024	15-27		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Карсун	МТЗ. Падение ветки дерева на провода в пролёте оп. №116-117	26.07.2024	17-35 до оп.53 19-00 всё вкл	2ч. 8мин 3ч. 33мин	население, скважина, д/с, адм-ция МО.
46	28.07.2024	08-42	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Новочеремшанская	Сработали 3 ПК-10 кВ на ТП-4101	28.07.2024	10-23 без ТП-4101 10-58 вкл ТП-4101	1ч.41мин 2ч.16мин	Население, 3 водонапорных башни, 1 котельная
47	29.07.2024	18:45		СУ Языково	ВЛ-10 кВ №8 ПС Языково	Разрушение изолятора ф. "С" опора №20	29.07.2024	19:45	1час.	6 котельных, котельная школы, котельная больницы, водокачка, 5 скважины, КНС, очистные, 2 больницы, д/с, хлебзавод, адм-ция МО, школа, ДШИ
48	31.07.2024	5-17	5	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	РПВ, прохождение грозового фронта	31.07.2024	5-29	12 мин.	водозабор
АВГУСТ										
49	01.08.2024	20-40	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-Город	МТЗ. РПВ неуспешное. На оп. №106 слетел штыревой изолятор ф-В.	01.08.2024	23-50	3ч.10мин	Население, административно-хозяйственный отдел МО, школа, нач.школа, техникум, д/с, судебный департамент (здание+котельная), ЦРБ (корпус+котельная), адми-ция Корпорация развития, 3 кварт. Котельных, 4 местных котельных, отдел полиции
50	07.08.2024	15-10	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ТПС Коромысловка	РПВ - успешно. Грозовой фронт.	07.08.2024	15-32	22 мин	д/с, школа, котельная, б/с, 3 скважины, водозабор, ЦРБ, РОВД, прокуратура, суд, адм-ция, население

51	09.08.2024	07:08	1	Ульяновского р-на	ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Ишеевка	Обгорание шлейфа РЛНД-10 кВ на ТП-1, срабатывание ПК-10 кВ на ТП-12, ТП-45, ТП-1	09.08.2024	11:34	4ч 26 мин	санэпидемстанция, администрация, центр ветеринарии, прокуратура, роспотребнадзор, УФСИН, судебный департамент, судебные приставы, центр хозобеспечения УМВД, 1 лицей, 2 котельных, 1 КНС, ЦРБ, население
52	10.08.2024	20-02	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №19 ПС Ишеевка	РПВ-успешно	10.08.2024	20-23	21 мин.	центр занятости, центр соцзащиты, КНС, храм, УПФР, строения лицея, б/с
53	11.08.2024	10-45	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №19 ПС Ишеевка	Повреждение КЛ-10кВ от оп.20 до ЗТП-35 и разрушение изолятора ф.В на РК-2	11.08.2024	14-55	4ч 10 мин	центр занятости, центр соцзащиты, КНС, храм, УПФР, строения лицея, население.
54	12.08.2024	16-52	5	г.Барыш	КВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш КВЛ-10 кВ №13 РП №1	Падение ветки дерева в пр. оп. №21/1-21/2 КВЛ-10 кВ №13 РП-1	12.08.2024	17-02 КВЛ-10 кВ №8 17-12 КВЛ-10 кВ №13	10 мин. 20 мин.	Население, 2 д/с, следственный комитет, росгвардия, прокуратура, ФСИН, 2 поликлиники, квартальная котельная, база МРЭС, 2 б/с, военкомат, МЧС, насосная, скважина, прокуратура, ФСИН, квартальная котельная, база МРЭС, военкомат, МЧС, насосная, скважина
55	14.08.2024	8-14	2	С.Кулаткинского р-на	яч.3 ПС С.Кулатка	(К.И.) повреждение трансформатора на ЗТП-20	14.08.2024	9-25 без ЗТП-20, 16-20 вкл. ЗТП-20	1ч.11мин.8ч.06 мин.	4 местных котельных, больница, ветлечебница, МВД, водоканал, пожарная часть, колледж, 2 б/с
СЕНТЯБРЬ										
56	05.09.2024	11-05 отключили	5	г. Барыш	ЗТП-28 от ВЛ-10 кВ №8 ПС Барыш.	Слетел изолятор ф-В оп. №12 ВЛ-0,4 кВ №14. Возгорание и повреждение огнем отходящего кабеля ВВГ, СИПа ВЛ-0,4 кВ №1,2,9,14.	05.09.2024	17-45	6ч. 40мин	Население, детская поликлиника, стоматология, ИП.
57	16.09.2024	09-05	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-3	Сработал ВА-400А	16.09.2024	09-30	25 мин	Школа, Население
58	16.09.2024	13-52	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Вешкайма	ТО. РПВ - успешно.	16.09.2024	14-23	31 мин	котельная, центр реабилитации инвалидов

59	17.09.2024	14:39	5	Барышского района	ЗТП-27	КЗ в пролете опор 4/1-4/2, сгорели ПН-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №4	17.09.2024	15:54	1 ч 15 мин	население
ОКТАБРЬ										
60	13.10.2024	11-29	5	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	РПВ	13.10.2024	11-46	17 мин.	котельная, офис врача, водозабор, 2 КНС, школа, д/с
61	16.10.2024	12-38	5	Вешкаймского р-на СУ Чуфарово	яч.4 ПС Чуфарово	(Т.О.) повреждение изолятора оп. №25 РО-4/1	16.10.2024	15-21	2ч.43мин.	Население, котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС
62	24.10.2024	11-40 откл-и	5	г. Барыш	КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор	(к.и.) при осмотре видимых повреждений не обнаружено	24.10.2024	12-34	50 мин.	Население, центр хозобеспечения УМВД(+котельная), б/с, адм-ция МО, ФСБ
63	28.10.2024	04-30	1	Ульяновского р-на	КВЛ-10кВ №19 ПС Ишеевка	повреждение кабельной муфты на опоре №20	28.10.2024	06-00 вкл от ВЛ-10кВ №5 ПС Ишеевка	1 ч 30 мин	КНС, дет сад, население
НОЯБРЬ										
64	02.11.2024	5-37	5	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10 кВ №9 ТПС Должниково	Т.О. ТП-25 сработал ПК-10 фаза С	02.11.2024	6-58 от КВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган ч/з РК-3, 9-25 вкл.КТП-25	1ч.21мин.	Население, д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с, 2 местные котельные.
65	02.11.2024	15-45	2	Павловского р-на	яч.5 ПС Павловка	РПВ	02.11.2024	16-28	43 мин.	КНС, насосная станция, 2 скважины, 4 котельных, школа, 2 д/с, военкомат ,прокуратура, 2 б/с
66	02.11.2024	16-31	5	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	РПВ	02.11.2024	16-42	11 мин.	водозабор
67	10.11.2024	2-15	5	Вешкаймского р-на	яч. №4 ПС Чуфарово	(Т.О.) РПВ успешное	10.11.2024	2-18	3 мин	Население, котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС
68	22.11.2024	8:52	5	Базарносызганского района	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23	Схлет проводов в пролете опор 2/2-2/3	22.11.2024	9:38	46 мин	население, 45 аб., 2 МКД
69	22.11.2024	9:10	5	Барышского района	ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №1	Слетел крюк на опоре №4/6	22.11.2024	10:10	1 ч	население 12 аб.
70	22.11.2024	12:35	5	СУ Чуфарово	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Чуфарово	Сгорели ПК 10 кВ на ТП №3	22.11.2024	13:00 14:27 вкл. ТП №3	25 мин 1ч 52 мин	котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС, 400 аб.
71	28.11.2024	12-15	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Ключики	МТЗ. РПВ успешно.	28.11.2024	12-23	8 мин	Население, КНС, ветлечебница, б/с, судебный участок, судебные приставы, РТРС, ГИБДД, котельная ЦРБ, УФМС.
ДЕКАБРЬ										

72	11.12.2024	13-24	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	11.12.2024	13-34	10мин.	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с
73	16.12.2024	10-25	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловка	РПВ-успешно	16.12.2024	10-32	7 мин.	Население, д/с, школа, котельная, б/с, 3 скважины, МЧС, техникум